

TATORE ENERGIA ELETTRICA
ORO ELETTRICO DI NUOVA POSA
ORO ELETTRICO FORNITO E POSATO DA TERZI / BORDO MACCHINA
ANTE DI SGANCIO EMERGENZA, SOTTO VETRO FRANGIBILE, IP55, DA ESTERNO
ZETTO DI DERIVAZIONE ROMPITRATTA PER IMPIANTO ELETTRICO
MENTO VERTICALE: PROFILATO A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO (50x50x5mm), ENTRO POZZETTO ISPEZIONABILE
O PVC FLESSIBILE, SERIE PESANTE, Ø160mm, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, PER POSA INTERRATA INDICAZIONE DELLA QUANTITA' SE SUPERIORE A 1
SERELLA PORTACAVI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO, 200x75mm, A PARETE
MENTO ORIZZONTALE: CORDA DI RAME NUDA, S=50mm <sup>2</sup> , INTERRATA
UTTORE DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE: CORDA DI RAME ISOLATA, S=16mm <sup>2</sup> , IN TUBAZIONE ISOLANTE
CAZIONE SEZIONE CORDA DI RAME ISOLATA IN TUBAZIONE ELETTRICA
RUTTORE CREPUSCOLARE
RUTTORE 16A BIPOLARE "0-1"
SA 2P+T/10-16A TIPO UNEL, A PARETE
SA 2P+T/16A-230V TIPO IEC 309 CON INTERBLOCCO, IP44, A PARETE, INDICAZIONE DELLA QUANTITA' SE DIVERSA DA 1
SA 3P+N+T/16A-400V TIPO IEC 309 CON INTERBLOCCO, IP44, A PARETE, INDICAZIONE DELLA QUANTITA' SE DIVERSA DA 1
T A PARETE
OCONDENSANTE ESTERNO
PPO DI CONTINUITA' (UPS) 3000 VA
RUTTORE LUCE A PARETE
RECCHIO ILLUMINANTE CON LAMPADA A LED 10W, IP66, A PLAFONE
RECCHIO ILLUMINANTE CHIUSO A LED 36W, IP40, A PLAFONE
RECCHIO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, LED 1,6W (FL24) TIPO SE, AUTONOMIA 1h, PLETO DI INVERTER E BATTERIE AUTONOME RICARICABILI IN 12 ORE
CAZIONE NUMERO CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE UTENZA DA QUADRO ELETTRICO STAZIONE DI SERVIZIO - QSS

AD USO ESCLUSIVAMENTE ELETROTECNICO  
DELLE APPARECCHIATURE E' INDICATIVA:  
TICATA IN FASE DI REALIZZAZIONE  
ANTI TECNOLOGICI FANNO RIFERIMENTO I  
EMI DEL PROGETTISTA MECCANICO

