



PIANTA PIANO TERRA - scala 1:50

LEGENDA SIMBOLI E TUBAZIONI	
	UNITÀ INTERNA DI CLIMATIZZAZIONE A PARETE
	LINEA FRIGORIFERA PREISOLATA IN RAME
	RADIATORE ELETTRICO
	TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA

LEGENDA COIBENTAZIONI (Conduttività λ dell'isolante ≤ 0,040 W/m·K)				
DIAMETRO TUBO	Tip.A 100% spess.	RISCALDAMENTO Tip.B 50% spess.	REFRIGERAZIONE Tip.C 30% spess.	
Ø1/2" (Øe22)	30 mm	15 mm	9 mm	9 mm
Ø3/4" (Øe28)	30 mm	15 mm	9 mm	9 mm
Ø1" (Øe35)	30 mm	15 mm	9 mm	13 mm
Ø1 1/4" (Øe42)	40 mm	20 mm	13 mm	13 mm
Ø1 1/2" (Øe48)	40 mm	20 mm	13 mm	13 mm
Ø2"	50 mm	25 mm	15 mm	13 mm
Ø2 1/2"	50 mm	25 mm	15 mm	13 mm
Øe3"	55 mm	30 mm	18 mm	19 mm
Øe4"	60 mm	30 mm	20 mm	19 mm

L'isolamento è considerato di tipologia:  
A - Tubazioni esterne all'involucro riscaldato tipo cantine, garage, locali caldaia, esterno.  
B - Montanti verticali poste internamente dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, in pareti esterne.  
C - Tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati.

**BAGGIO per. ind. RICCARDO**  
PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI

36027 Rosà (VI) - Via Cavallini, 1/d  
tel. 348.7761454 - e-mail: studiobaggioriccardo@gmail.com  
c.f. BGG RCR 79H05 C743Q - p. iva 03128380247

**Comune di CAMBIAGO** **Provincia di MILANO**

TAVOLA:	SCALA:	progetto:	PROGETTISTA:
1	1:50	DISTRIBUZIONE IMPIANTI MECCANICI PER EDIFICIO AD USO CHIOSCO PER SERVIZIO CARBURANTI PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "IL GIGANTE"	
ELABORATO:	PROGETTO	PROGETTO AI SENSI DEL DECRETO 26.06.2015	
Pianta Piano Terra			
COMMITTENTE:		DATA:	REV.
VEGA CARBURANTI S.p.a. Via Clerici n.342 - Bresso (MI)		20/11/2025	
		AGGIORNAMENTI	DATA
		ARCHIVI: CAMBIAGO - 2025.215	